

## Protokół z odbioru prac montażowych EcoHeat Mono 2

<b>Obiekt</b>	<b>Instalator</b>
<b>Dokładny adres/Użytkownik</b>	<b>Nazwa/Adres Instalatora</b>
<b>Telefon/e-mail</b>	<b>Telefon/e-mail</b>
<b>Typ urządzenia</b>	<b>Nr seryjny urządzenia</b>
<b>Data zakupu</b>	<b>Data montażu</b>

**Dobór pompy ciepła został dokonany przez: Instalatora / Tweetop\***

*\*niepotrzebne skreślić*

1. Uwaga! Zasilanie pompy ciepła należy wykonać co najmniej 6 godzin przed uruchomieniem systemu w celu wygrzania karteru sprężarki.
2. Instalator potwierdza wykonanie montażu urządzenia zgodnie z Wytycznymi Montażowymi i Pierwszego Uruchomienia i sztuką budowlaną.
3. Instalator potwierdza gotowość Urządzenia do pierwszego uruchomienia.

**Dodatkowo płatne czynności, które wykona Autoryzowany Serwis przy 1-szym uruchomieniu na zlecenie Instalatora. Autoryzowany Serwis wystawia fakturę na Instalatora.**

<b>Czynność</b>	<b>Cena (netto)</b>	<b>Decyzja</b>
Podłączenie elektryczne pompy ciepła	250 zł	TAK / NIE
Podłączenie elektryczne zaworu trójdrogowego przełączającego c.o/c.w.u	180 zł	TAK / NIE
Dodatkowe podłączenie elektryczne grzałki i jej sterowania	250 zł	TAK / NIE
Dodatkowe podłączenie zabezpieczenia przed przegrzaniem grzałki	160 zł	TAK / NIE

**W przypadku przyjazdu serwisanta na kolejne pierwsze uruchomienie i wykrycia niezgodności stanu istniejącego instalacji względem wytycznych instalacyjnych instalator zostanie obciążony pełną kwotą pierwszego uruchomienia na rzecz serwisanta 1000 zł netto.**

**Po wykonanym montażu, w ciągu 2 dni roboczych, Instalator wysyła w wersji elektronicznej, tj. w formie skanów lub zdjęć na adres serwis@tweetop.pl wypełniony i podpisany protokół z odbioru prac montażowych.**

**Zapoznałem się z klauzulą RODO.**

.....  
Podpis Użytkownika

.....  
Podpis Instalatora